

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164,  
тел. ОД (8652) -52-26, E-mail:gu.mchs26@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК,  
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191, а, тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Андроповскому и Кочубеевскому муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК, с. Кочубеевское,  
ул. Восточная, 75, тел. (86558) 2-21-92, kochubeevka77@bk.ru

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю тел. (8652) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-009-2022/0063 рс**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 4 «Вишенка»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Андроповскому и Кочубеевскому муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК майора внутренней службы Тимакова Владимира Сергеевича от 29.08.2022 № 26-002-2022/0063 рс в период "02" сентября 2022 г., с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин."03" сентября 2022 г., с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. "14" сентября 2022 г., с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. старшим инспектором ОНД и ПР по Андроповскому и Кочубеевскому муниципальным округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю лейтенантом внутренней службы Федотовым Евгением Михайловичем  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 4 «Вишенка»  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал: Заведующая МБДОУ №4«Вишенка» Усенко С.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной без-	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

		пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	опасности	
<b>с. Курсавка ул. Ленина 286.</b>				
1.	Руководитель организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты,	п. 43 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.10.2023	
2.	На объекте защиты не соблюдены правила размещения и крепления огнетушителей в соответствии с требованием нормативных документов (на всем объекте)	п. 409 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.10.2023	
3.	На объекте защиты не организовано проведение проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раза в год (весной, осенью)	п. 48 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.10.2023	
4.	На объекте защиты в котельной отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	статьи 4, 6, 54, 78, 81, 82, 83, 91, 103, 104 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 110-03	01.10.2023	
5.	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности и не обозначены на входных дверях помещений и зданий складского назначения и наружных установок, с наружной стороны на видном месте категории по взрывоопасной и пожарной опасности, определённые в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно: помещения	п. 12 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», главы 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2023	

	котельной.			
6.	На объекте защиты не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения	п. 48 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.10.2023	
7.	На объекте защиты в складском помещении отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	(статьи 4, 6, 54, 78, 81, 82, 83, 91, 103, 104 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500.2020)	01.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МБДОУ №4«Вишенка» Усенко С.В.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по Андроповскому и Кочубеевскому муниципальным округам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  
лейтенант внутренней службы Федотов Е.М.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа)



(подпись)